

培正中學新教學大樓防盜系統

為新大樓設計及安裝一套全新的防盜系統, 並必須至少能符合以下之技術要求:

- 感應器 — 根據新大樓圖則, 按實際需要在每間課室, 圖書館, 實驗室, 電腦室等安裝紅外線動態感應器. 在圖書館, 實驗室, 電腦室等有需要地方安裝門磁或其他感應器. (有需要佈防地方在圖則上註明)
- 系統分區佈防 — 新大樓每個樓層必須為一獨立分區, 並能獨立開關而不影響其他防區運作.
- 自動報警 — 可通過固網電話, 無線電話及 GSM 短訊報警. 可同時報警至最少 4 個地方.
- 後備電源 — 系統必須俱備後備電源, 在交流電停止供應後, 仍可運作 4 小時以上, 並發出警報通知有關人員.
- 擴展性 — 整個系統可擴展至 30 個獨立防區以上.

- 工程包括整個系統的安裝及測試, 所需的佈線, 喉管, 線槽等.
- 系統保養維護: 1 年 (或以上) 硬件保養, 上門維修.